

ПАСПОРТ
Общественное здание
1.Информация об объекте

Наименование ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Шкуринской

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Кущёвский р-н, ст-ца Шкуринская, пер.Таганрогский,14

Форма собственности объекта Красвая
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Шкуринской, директора-Ерешко Наталья Вячеславна, т.8(86168) 45719, 8(938)4813659

(собственник, арендатор; наименование юр.лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор; наименование юр.лица, предпринимателя)

ИНН: 2340013265

Телефон: 8(86168)45719

Количество этажей: (административное здание -1, столовая- 1, мастерские- 1, общежитие-2), этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: Приняты меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей маломобильных граждан с учётом мнения По ВОИ (установлена кнопка вызова персонала).

Плановая дата обследования: 11.2019

Фактическая дата обследования: 27.11.2019

Организация: ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Шкуринской

Должность лица: Директор

Ф.И.О.: Ерешко Наталья Вячеславна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	О, К, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Автостоянка					
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Соответствует	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Соответствует	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Соответствует	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку	К	не более 1,5	п. 4.1.8	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

(перепад высот в месте съезда)		см.			
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствуют	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано оборудовать поручни с обеих сторон наружной лестницы.
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Подъемник, дублирующий	К	наличие	п. 4.1.14; п.	Не требуется	

наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)			5.2.13		
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	п. 5.1.4	Не соответствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано оборудовать ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О,С	наличие	п.5.2.9	наличие	
Поручни с двух сторон лестницы	О,С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствуют	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано обустроить поручни с обеих сторон внутренней лестницы.
Поручни на высоте	О,С	90 см	п. 5.2.15	Соответствует	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С	не менее 30 см	п. 5.2.10	Отсутствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано оборудовать горизонтальное завершение поручней.
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Отсутствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано установить тактильные указатели на поручнях лестницы с нумерацией этажей.
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано оборудовать тактильный указатель перед лестничным маршем вверху и внизу .
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12		
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Отсутствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано обозначить места для инвалидов-колясочников.
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	

Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Предприятия питания					
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Соответствует	
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Соответствует	
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7	Соответствует	
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.					
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	п. 7.1.9	Не требуется	
Количество номеров для инвалидов	К	5%	п. 6.3.1	Отсутствует	
Входная дверь в номер (ширина проема двери)	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не соответствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано оборудовать входную дверь в комнату для инвалидов шириной не менее 0,9 м.
Входная дверь в номер (высота порога)	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 6.3.1	Не соответствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано обустроить свободное пространство диаметром не менее 1,4 м.
Туалет в номере (на этаже) (ширина дверного проема)	К	не менее 0,8 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Туалет в номере (на этаже) (высота порога)	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Туалет в номере (на этаже)	К	не менее	п. 5.3.3; рис. Д.	Не	Установлена кнопка вызова

(пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом)		0,75 м.	11	соответствует	персонала. Рекомендовано
Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11		
Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги)	К,О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11		
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не соответствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано обустроить ширину проемов всех дверей кабинетов не менее 0,9 м.
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано обустроить высоту порога не более 1,4 см во всех кабинетах.
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано оборудовать входную площадку размером 2,2 м x 2,2 м.
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее	п. 5.3.3; рис. Д.	Соответствует	

		1,65 x 1,8 м.	11		
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#

Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен*	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	На наружной лестнице установить поручни с обеих сторон, тактильную плитку перед лестничным маршем вверх и вниз за 0,8 м. Оборудовать ширину проема одной створки входной двери в свету не менее 0,9 м.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	На внутренней лестнице установить поручни с обеих сторон, тактильный указатель на поручнях, тактильную плитку перед лестничным маршем вверх и вниз.
Зона оказания услуги	В актовом зале выделить места для инвалидов-колясочников. Оборудовать ширину дверных проемов не менее 0,9 м и высоту порогов не более 1,4 см во всех кабинетах. В общежитии оборудовать номер, доступный для инвалидов. В мастерских устранить пороги и обустроить ширину всех дверных проемов не менее 0,9 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	В санитарной комнате, расположенной на улице, оборудовать входную площадку размером 2,2 м x 2,2 м. В общежитии на этаже оборудовать санитарную комнату, доступную для инвалидов.
Средства информации	

« 27 » 11 20 19 г.

Специалист 2 разряда



Н.В. Силакова